

**Nota prot. n. P117/4122/1 sott. 3 del 13 marzo 2000**

**D.M. 9 Aprile 1994. – Quesito.<sup>1</sup>**

In relazione al quesito posto dal Servizio Antincendi in indirizzo e trasmesso da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, si fa presente che le norme del D.M. 9 aprile 1994, Titolo II, parte II, hanno per scopo quello di dettare condizioni di sicurezza applicabili a situazioni esistenti e non di ridurre condizioni di sicurezza in atto.

---

<sup>1</sup> Il quesito chiede se un'attività, soggetta al D.M. 9/04/1994 titolo II parte II, dotata oltre che della scala interna, anche di una scala di sicurezza esterna, può eliminare tale ulteriore scala adeguandosi al punto 20.4.2 del decreto.