

Nota prot. n. P783/4122/1 sott. 3 del 11 agosto 2000

Ubicazione degli apparecchi di manovra degli impianti elettrici nelle attività ricettive turistico-alberghiere – Art. 9 DM 9.4.1998

Nel riscontrare le note a margine, si concorda con il parere espresso da codesti Uffici sul quesito del Comando VV.F. ... relativo alla ubicazione in posizione protetta dei quadri di manovra degli impianti elettrici a servizio di strutture ricettive.¹

¹ Per “posizione protetta” è da intendersi la collocazione degli apparecchi di manovra in locali/luoghi in cui non sussista un particolare rischio d’incendio per materiali presenti, utilizzazione dei locali, accessibilità anche a terzi non autorizzati, ecc., anche in relazione al fatto che tale disposto trova tra l’altro origine da una regola tecnica appunto di prevenzione incendi e non relativa specificatamente e/o esclusivamente all’impiantistica elettrica.