

Nota DCPREV Prot. n. 7493 del 5 maggio 2010

Quesito di prevenzione incendi - Attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) con posti letto inferiori a 25 all'interno di impianto misto distribuzione carburanti per autotrazione erogante anche GPL. Riscontro.

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che un'attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) con posti letto inferiori a 25, possa essere ammessa nell'ambito di un impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l. per autotrazione a condizione che venga ubicata nel rispetto della distanza di sicurezza esterna.