



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P1568/4122/1 sott. 3

Roma, 4 agosto 1997

Al Comando Provinciale VV.F.
00100 – ROMA
(Risp. al Foglio del 25.7.1997 n° 62491)

**OGGETTO: D.M. 9 Aprile 1994. – Edificio di 7 piani f.t. da adibire a struttura ricettiva -
Quesito. –**

In riscontro al quesito formulato si comunica che le scale a servizio dell'edificio di che trattasi dovranno essere del tipo a prova di fumo qualora ci siano locali aperti al pubblico ubicati oltre il 6° piano fuori terra.