



## *Ministero dell'Interno*

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P1406/4122/1 sott. 3

Roma, 16 dicembre 1999

Al Comando Provinciale VV.F.  
00186 ROMA  
(rif. nota prot. 42140 del 27/11/1999)

e, p.c. All'Ispettorato Regionale VV.F.  
per il Lazio  
00144 – ROMA

**OGGETTO: D.M. 9 Aprile 1994. Punto 7.6 “Larghezza totale delle uscite” – Quesito.**

Con la nota indicata a margine, codesto Comando Provinciale VV.F. ha posto un quesito in merito al corretto dimensionamento delle uscite che immettono all'aperto e delle scale a servizio di un'attività alberghiera, nel caso in cui i due piani consecutivi di massimo affollamento siano il piano terra ed il primo piano.

La larghezza delle scale deve essere determinata in base al massimo affollamento previsto in due piani consecutivi in elevazione, escludendo quindi al piano terra, in quanto soltanto gli occupanti di tali livelli dovranno utilizzare le scale come via di uscita.

Il dimensionamento delle uscite al piano terra dovrà invece tener conto del massimo affollamento previsto a tale livello oltre all'eventuale larghezza delle scale provenienti dai piani superiori, qualora queste non immettano direttamente all'aperto bensì conducano nella hall dell'albergo.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
(Mazzini)