

LETTERA CIRCOLARE

prot. n. 16486/4108

15 marzo 1994

OGGETTO: Centrali termiche a gas metano con potenzialità inferiore a 35 KW in autorimesse con capacità di parcheggio inferiore a 9 posti auto – Quesito.

Con riferimento alle note cui si risponde, concernenti il quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 2 febbraio 1994, si ritiene che ai fini antincendio, non possano essere installate caldaie murali anche all'interno di autorimesse con capacità di parcheggio inferiore a nove autovetture.