

Nota prot. n. P2330/4108 sott. 22/34 del 2 febbraio 1998

Classificazione dei piani delle autorimesse – Quesito.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti da codesti Uffici, in merito alla classificazione dei piani di progetto di autorimessa ..., questo Ufficio ritiene che il piano dell'autorimessa a -3,10 m, con riferimento alla quota della strada pubblica, possa essere considerato, ai fini della determinazione della superficie massima del compartimento, come piano fuori terra.

Quanto sopra alla luce della definizione di piano di riferimento riportate al punto 0 del D.M. 1 febbraio 1986 e della constatazione che l'ingresso all'autorimessa, al termine della rampa di accesso, avviene in corrispondenza di area a cielo libero avente le caratteristiche di spazio scoperto. ...