

Nota Prot. n. 12853/4108 sott. 22 del 18/07/1988

Aerazione meccanica a servizio di piccole autorimesse meccanizzate

Il quesito riguarda le piccole autorimesse, meccanizzate con accesso tramite monta auto. Le stesse sono da assimilarsi agli autosilos e devono rispettare il punto 3.9.4 del DM 1/02/1986 il quale prevede che i camini per lo smaltimento fumi siano di 1 m più alti degli edifici compresi nel raggio di 10 m.

Con riferimento alle note cui si risponde, si conferma che le disposizioni contenute nel D.M. 1/02/1986 debbono essere integralmente osservate.

Si fa comunque presente che, per singoli casi particolari, potrà essere avanzata motivata istanza di deroga all'osservanza della vigente normativa secondo le procedure previste dall'art. 21 del D.P.R. 29 Luglio 1982, n. 577.

I casi prospettati saranno attentamente valutati tenendo conto delle mutate esigenze edilizie.