

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

LETTERA CIRCOLARE

Prot. n° P891 / 4101 sott. 106/33

Roma, 26 luglio 2000

**OGGETTO: D.M. 19.6.1999 – D.M. 01.02.1986 – D.M. 30.11.1983 – D.M. 16.05.1987 –
D.M. 12.04.1996 – Circ. n° 91/1961 e D.P.R. n° 246/1993 – Richiesta di
chiarimenti.-**

Con riferimento ai quesiti posti con la nota indicata a margine, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti sulla base dei pareri espressi al riguardo dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

...

Quesito n° 13 –

Si conferma che i locali, nei quali sono installati impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso, ivi compresi i locali cucina, devono avere vani di aerazione permanentemente aperti.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
firmato d'Errico