

Nota prot. n. P782/4134 sott. 58 del 3/07/2001

Caratteristiche di resistenza al fuoco dei locali di installazione degli impianti termici.

Con riferimento al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. ..., si precisa che i requisiti di resistenza al fuoco previsti al punto 4.2.2 del DM 12 aprile 1996 sono riferiti unicamente alle strutture portanti del locale d'installazione degli apparecchi termici.

Per quanto attiene alle caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi di separazione con altre attività, si concorda con il parere di codesto Ispettorato Interregionale VV.F.¹

¹ Limitatamente alle strutture separanti tra le diverse attività, si deve fare riferimento al valore più alto di resistenza al fuoco, tenuta ed isolamento previsto dalle norme corrispondenti.