

Nota prot. n. P704/4134 sott. 58 del 11/06/2001

Impianti termici alimentati a gas. Valvola di intercettazione manuale.

Con riferimento al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. ..., sulla possibilità di proteggere la valvola di intercettazione manuale del gas, si fa presente che non esistono motivazioni ostative al riguardo, purché sia garantita la manovrabilità manuale della valvola stessa.¹

¹ Non è in contrasto con la vigente normativa la protezione della valvola di intercettazione del gas entro una cassetta metallica aerata e munita di sportello frangibile tale da assicurare la chiusura rapida. La valvola dovrà ovviamente risultare in posizione facilmente raggiungibile e segnalata da apposito cartello.