


Handwritten: Tutti i funz. mai
19/3/2012
u

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0007932 del 19/05/2011

431/05. Area V Prevenzione Incendi e
Sicurezza Tecnica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Ufficio Prevenzione

Prot. N. 7932 Allegati 1

Quesito N. 764

(la citare sempre nella corrispondenza)

per. 4
Fax 02/805.71.64 (ufficio)
Fax 02/8692840 (sala operativa)
e-mail dir.lombardia@vigilfuoco.it

Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
L.go Santa Barbara, 2
00178-ROMA

e.f.c. Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di
BRESCIA
(Rif. prot. 6034 del 25/03/2011)

OGGETTO: Locale lavaggio e asciugatura biancheria. Caratteristiche antincendio ai sensi del DM 12/04/1996.

Alla Direzione Lombardia è pervenuta, dal Comando di Brescia, una richiesta di deroga relativa ad un locale lavanderia di tipo self service, nel quale trovano collocazione lavatrici elettriche ed asciugatrici alimentate a gas naturale di potenzialità complessiva maggiore di 116 kW.

La richiesta di deroga è riferita al punto 4.3 del DM 12/04/1996 "gli apparecchi devono essere installati in locali ad essi esclusivamente destinati o nei locali in cui si svolgono le lavorazioni", ritenendo che la presenza di pubblico in attesa comporti il mancato rispetto della norma.

A fronte del rischio aggiuntivo, valutato proprio nella presenza del pubblico nell'ambiente di installazione dei generatori di calore a gas, sono state individuate le seguenti misure alternative di sicurezza:

- caratteristiche di resistenza al fuoco del locale REI 120;
- installazione di impianto di rivelazione gas e di rivelazione incendi di tipo termovelocimetrico entrambi in grado di intervenire su elettrovalvola esterna per l'intercettazione del combustibile;
- realizzazione di superficie di ventilazione aggiuntiva pari a 0,16 m² per macchina;
- realizzazione di zona tecnica, accessibile per la sola manutenzione, in modo da impedire al pubblico l'accessibilità alle apparecchiature pericolose.

Il CTR Lombardia ha esaminato la deroga ed ha espresso dubbi sull'ammissibilità di detta istallazione.

Infatti ha ritenuto che, anche se il DM 12/04/1996 ritiene ammissibile, ad esempio, la presenza degli avventori all'interno di un locale dove è installata la cucina, a determinate condizioni impiantistiche, in detti casi sono sempre, comunque, presenti gli addetti alle lavorazioni.

Nel caso in esame, trattandosi di impianti self-service, non risulta sia garantita detta presenza, anzi la tipologia di servizio tende certamente ad escluderla.

Poiché detta tipologia di impianti potrebbe successivamente essere diffusa a livello nazionale ha ritenuto opportuno sottoporre l'argomento al CCTS.

Premesso quanto sopra si allega copia della documentazione pervenuta a questo ufficio e si resta in attesa di cortese riscontro.

EP/mv
[Signature]



DIRETTORE REGIONALE
pott. ing. *[Signature]* **Monaco**

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-SO

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0002293 del 19/03/2012

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0000087 del 03/01/2012

431/05. Area V Prevenzione Incendi e
Sicurezza Tecnica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA III PREVENZIONE INCENDI

L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - Fax: 06716362507

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DOPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0000010 del 02/01/2012

Alla Direzione Regionale VV.F.
per la Lombardia
(Rif. Nota n. 17555 del 14/11/2011)

OGGETTO: Locale lavaggio e asciugatura biancheria. Caratteristiche antincendio ai sensi
del DM 12/04/1996.

Si premette che il quesito di cui alla nota prot. N. 7932 del 19/05/2011 non
risulta mai pervenuto all'Ufficio scrivente se non con la nota indicata a margine.

Nel riscontrare il quesito in argomento, si rappresenta che si ritiene compatibile la
presenza del pubblico in analogia alla possibilità di installazione degli apparecchi "... nei
locali in cui si svolgono le lavorazioni..." indicato al punto 4.3 della regola tecnica allegata al
DM 12/04/1996.

Per quanto sopra si ritiene che:

- > l'installazione di impianti alimentati a gas di rete nelle attività indicate in oggetto, con
potenzialità superiore ai 116 kW sono da ascrivere al punto 74 dell'allegato n. 1 del
DPR n.151 del 01/08/2011;
- > la regola tecnica di prevenzione incendi attinente è il DM 12/04/1996 ed in particolare
deve essere osservato quanto previsto agli artt. 4.1 e 4.3 senza necessità di procedere
secondo deroga.

E' evidente, inoltre, che debba essere garantita l'adozione di adeguate misure di
sicurezza per gli avventori come ad esempio l'inaccessibilità, per quest'ultimi, degli organi di
regolazione sicurezza e controllo degli impianti termici, nonché l'installazione di adeguata
segnaletica di sicurezza che riporti i provvedimenti da adottarsi in caso di emergenza.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Data)

comando.sondrio@vigilfuoco.it

Da: "Prevenzione Direzione Regionale VV.F. Lombardia Op.2" <dir.lombardia@vigilfuoco.it>
A: <comando.cremona@vigilfuoco.it>; <comando.bergamo@vigilfuoco.it>;
<comando.como@vigilfuoco.it>; <comando.milano@vigilfuoco.it>;
<comando.pavia@vigilfuoco.it>; <comando.brescia@vigilfuoco.it>;
<comando.mantova@vigilfuoco.it>; <comando.varese@vigilfuoco.it>;
<comando.lodi@vigilfuoco.it>; <comando.lecco@vigilfuoco.it>;
<comando.sondrio@vigilfuoco.it>

Data invio: mercoledì 14 marzo 2012 12.40

Allega: prev20120314_12332432.pdf

Oggetto: Quesito n. 764

Si trasmette in allegato il quesito di cui all'oggetto.

Uff. Prevenzione Direzione Regionale VV.F.