

Nota prot. n. P736/4134 sott. 58 del 27/06/2001

Impianto termico a gas di portata termica superiore a 116 kw – Aumento portata termica.

In relazione al quesito posto dal Comando Provinciale in indirizzo inerente l'oggetto, comunicasi che questo Ufficio concorda con le argomentazioni ed il parere espressi al riguardo da codesti Uffici.¹

¹ Il rispetto integrale della regola tecnica vige per i nuovi impianti e per quelli esistenti, ancorché precedentemente autorizzati, per i quali ricorre una modifica che altera le preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ad es. passaggio dell'alimentazione da gasolio a gas, aumento della portata termica superiore al 20% di quella precedentemente autorizzata, ecc.).