

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P158/4134 sott. 58

Roma, 07/03/2000

.....
.....
.....

OGGETTO: D.M. 12 aprile 1996 - "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da combustibili gassosi" - Chiarimenti in ordine alla prescrizione del punto 4.2.5, secondo capoverso.-

In relazione a quanto richiesto dalla S. V. con nota in data 22 febbraio 2000 in ordine alla prescrizione normativa in oggetto specificata, corre l'obbligo premettere che finalità della norma stessa è quella di garantire l'isolamento del luogo a rischio specifico (centrale termica) rispetto a locali destinati alle attività particolari espressamente menzionate nel punto 4.2.5.

Per il conseguimento di tale obiettivo, la norma prescrive infatti che l'accesso ai locali caldaia inseriti nelle volumetrie delle predette attività avvenga o direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio.

Per lo specifico caso prospettato, trattandosi di impianto a servizio di edificio di civile abitazione avente altezza antincendio inferiore a m 54 e non sussistendo tra i locali dell'impianto stesso alcuna comunicazione, sia diretta che indiretta, con i locali della contigua attività di supermercato (att. 87), si ritiene che l'accesso alla centrale termica possa avvenire secondo quanto consentito dal primo capoverso del punto 4.2.5, fermo restando l'osservanza di quanto stabilito dal precedente punto 4.2.1 per ciò che attiene alla contiguità ammessa.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(MAZZINI)



MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P503/4134 sott. 58

Roma, 15/06/2000

Allegati: n°1

Al Comando Provinciale VV.F.
00184 - ROMA

OGGETTO: Nota ministeriale prot. n° P158/4134 sott. 58 in data 7 marzo 2000 costituente risposta ad un quesito inerente il punto 4.2.5 del D.M. 12 aprile 1996 - Modalità di accesso a centrale termica alimentata a gas a servizio di edificio per civile abitazione e contigua ad un locale adibito a supermercato.-

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia della nota di risposta dello scrivente Ufficio ad un quesito posto dal libero professionista P.I. riguardante l'interpretazione del punto 4.2.5 del D.M. 12 aprile 1996.

IL CAPO ISPETTORATO
(STOCCHI)