

**Nota prot. n. P419/4134 sott. 58 del 8/04/1999**

**D.M. 12.04.1996 - Richiesta di chiarimenti sulle modalità di installazione delle tubazioni di gas metano all'interno di attività lavorative soggetta al controllo del C.N.VV.F.**

Si riscontra la nota indicata al margine per concordare con l'avviso di codesto Ispettorato Regionale.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Se la tubazione attraversa locali in cui si svolgono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, le tubazioni devono essere installate in appositi alloggiamenti con le caratteristiche di cui al punto 5.4.4.1 del D.M. 12.04.1996.