

Nota prot. n. P896/4134 sott. 58 del 14/08/2000

Centrali termiche ad alimentazione promiscua gas – gasolio.

Nel riscontrare il quesito formulato dal Comando VV.F. ..., si condivide il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Interregionale VV.F.¹

¹ Le centrali termiche ad alimentazione promiscua di nuova realizzazione devono osservare le norme più restrittive tra quelle relative all'alimentazione a gas e a gasolio.