

Nota prot. n. P121/4109 sott. 51/D2 del 20/03/2001

Edifici pregevoli per arte e storia. - Impianti interni di adduzione del gas. Quesito

In relazione al quesito formulato dal Comando Provinciale VV.F. ..., si concorda con il parere espresso al riguardo dall'Ispettorato Interregionale VV.F. ...¹

¹ L'attuale quadro normativo inerente gli edifici in oggetto non vieta esplicitamente che le tubazioni del gas possano attraversare edifici pregevoli per arte e storia.