

**Nota prot. n. P429/4126 sott. 5 del 8 aprile 1999**

**Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.**

Con le note di codesto Ispettorato sono stati sottoposti due quesiti ... inerenti la protezione di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Al riguardo, questo Ufficio ritiene che nel valutare la necessità di realizzare un impianto di protezione debba essere verificato che:

- 1) le norme deterministiche cogenti richiedano espressamente la realizzazione dell'impianto come nel caso citato del D.M. 24 novembre 1984 per le cabine di misura;
- 2) le specifiche norme probabilistiche riconosciute (come ad esempio la CEI 81-1) conducano a tale conclusione.

Pertanto, in assenza di almeno una circostanza, si ritiene che l'obbligo di protezione sia stato assolto attraverso la calcolozione probabilistica e che, quindi, non sia obbligatoria la realizzazione dell'impianto di protezione.