

DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

LETTERA CIRCOLARE

prot. n° P1217/4106 sott. 40/A

22 luglio 1995

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Comando Provinciale VV.F., si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti.

...

Punto 3 - Att. 3 Deposito bombole G.P.L. - Circ. n. 74 de 12.09.56

La Circ. 74 al punto 36 a) prevede che le distanze di sicurezza esterne debbano essere raddoppiate in caso che i locali esterni siano: chiese, scuole,(omissis)....., ed edifici in genere destinati alla collettività. Si chiede se i *bar ed i ristoranti* rientrano in questa ultima dicitura o debbano essere considerati normali edifici.

CHIARIMENTO

Bar e ristoranti sono esercizi pubblici ma, fatto salvo il caso in cui siano abitualmente utilizzati anche come locali di pubblico spettacolo, non possono essere considerati edifici destinati alla collettività ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza esterne.