

Nota prot. n. P480/4106 sott. 40/DI del 6 settembre 2006

D.M. 14 maggio 2004 Quesito - Installazione di serbatoi di g.p.l. in corrispondenza di terrazzamenti.

Il quesito è relativo al posizionamento di un serbatoio interrato da 1,65 mc, dietro un muro di contenimento di altezza di circa 1 m. Lo spazio a valle del muretto di contenimento non è considerabile né come terreno in pendenza né come “aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna”, e pertanto non è necessario che tra serbatoio e muro di contenimento intercorra una distanza di 2,5 m.

La soluzione progettuale è in linea con le disposizioni del D.M. 14.05.2004, in quanto lo spazio a valle del muretto di contenimento non è considerabile tra quelli individuati al punto 7, comma 1 lettera a) del decreto citato.

Risposta del Ministero

Con riferimento alla nota indicata a margine, si concorda con il parere ivi espresso da codesta Direzione Regionale VV.F.