

Nota Prot. n. P235/4106 sott. 40/DI del 23 aprile 2007

Deposito di gas G.P.L. ad uso civile, in serbatoio fisso interrato da 2,750 m³ con rivestimento epossidico e protezione catodica.

Con riferimento al quesito ... inerente l'argomento indicato in oggetto, si ritiene che la distanza di sicurezza tra il serbatoio di G.P.L. e la rampa di accesso all'autorimessa interrata deve essere determinata con riferimento al punto 7, comma 1, lettera a) dell'allegato al D.M. 14 maggio 2004.