

Nota prot. n. P1230/4115/3 sott. 1 del 30 gennaio 2008

Prevenzione incendi. ... Rimozione estintori in luoghi non presidiati.

Il quesito è relativo alla possibilità di ritirare gli estintori presenti su impianti di GPL non presidiati, in analogia a quanto autorizzato per reti di trasporto e distribuzione di gas metano. Laddove prevista dalla regola tecnica, la presenza degli estintori deve essere costantemente assicurata.

Risposta del Ministero

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.