




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

032101 01 4147 005

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0003111 del 07/03/2011
318|032101.01.4147.005. Centri Commerciali

Alla Direzione Regionale VV.F. per la Lombardia
Via Ansperto, 4
20123 Milano
(Rif. Prot. 868 del 20/01/2011 - Quesito N. 754)

Al Comando Provinciale VV.F. di Pavia
Viale Campari, 34
27100 Pavia
(Rif. Prot. 10782 del 15/10/2010)

OGGETTO: Quesito – Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di serre florovivaistiche.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. per la Lombardia.

Restano validi, ai fini della prevenzione incendi, i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)



 PM



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Ufficio Prevenzione

Prot. N.

Allegati 1



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile

DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0000868 del 20/01/2011

a.p.c

MILANO.....

C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4
Tel. 02 / 854646.1 - (r.a.)
Fax 02 / 805.71.64 (uffici)
Fax 02 / 8692840 (sala operativa)
e-mail dir.lombardia@vigilfuoco.it

Al

Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
L.go Santa Barbara, 2
00178-ROMA

Al Comando Provinciale

Vigili del Fuoco di

PAVIA

(Rif.prot.10782 del 15/10/2010)

Quesito N. 754

(da citare sempre nella corrispondenza)

OGGETTO: Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di serre florovivaistiche-Quesito.

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del fuoco di Pavia condividendone il parere espresso.

Si tiene comunque a precisare che tale parere si intende limitato alle serre florovivaistiche intese come le strutture appositamente create per la coltivazione di fiori e di piante a fini commerciali con le stesse caratteristiche del proprio habitat naturale ed esclusivamente adibite a tale scopo. Restano escluse da tale parere dunque i centri espositivi per la vendita di piante ed articoli diversi.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0001826 del 11/02/2011



IL DIRETTORE REGIONALE

ott. ing. Antonio Monaco

EP/md
[Handwritten signature]



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PAVIA**

Pavia - V.le Campari n.34
TEL. 0382-4396
FAX 0382-466655 - 577222 - 463333
e-mail: comando.pavia@vigilfuoco.it

15 OTT. 2010



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-PV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0010782 del 15/10/2010

Al

Dip. Dei VV.F., del Soccorso Pubblico
e della Dif. Civ.-

Direz. Centr. Per la Prev. E la Sic. Tec. -
Area Prevenzione Incendi

Via Cavour, 5
00184 Roma

per il tramite e motivato parere

Alla

Direzione Regionale VVF
per la Lombardia
Via Ansperto 4
20100 MILANO

OGGETTO: Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di serre florovivaistiche -
Quesito

È pervenuto allo scrivente Comando, da parte di un'azienda agricola che esercisce una serra florovivaistica che verrebbe ampliata con la previsione di presenza di clientela, un quesito inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di tale esercizio quale att. 87 di cui all'allegato al DM 16/02/82 e, di conseguenza, l'applicazione del DM 27/07/2010.

La ditta lamenta che l'applicazione di detto decreto sarebbe sproporzionata per la realtà dell'esercizio riguardo le strutture ed il numero di estintori.

A parere dello scrivente Comando, come confermato in precedenti chiarimenti, essendo il locale adibito ad esposizione e vendita lo stesso rientra fra le att. 87 di cui all'allegato al DM 16/02/82.

Si ritiene però che la tipologia di attività non sia compresa nel campo di applicazione del DM 27/07/2010 essendo, l'area preminente, adibita a coltivazione di piante, per cui le misure di prevenzione incendi da adottare devono essere determinate come per le attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio.

In tal caso, però, l'impianto di riscaldamento a servizio della serra dovrebbe essere compartimentato, non essendo più applicabile il DM 12/04/96 nella parte degli impianti di riscaldamento a servizio delle serre.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.

Si allega copia della richiesta e della planimetria.

Il Funzionario istruttore della pratica
(Dott. Ing. Loreto Riggi)



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0018954 del 26/10/2010

431/05. Area V Prevenzione Incendi e
Sicurezza Tecnica

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Fabrizio Piscinini)