

Nota prot. n. P73 del 29 gennaio 2009

Impianto distribuzione stradale carburanti contiguo a locale vendita merci varie con superficie superiore a 200 mq. - Circolare M.I. dell'11 ottobre 1988, n. 17.

Il quesito è relativo ad un impianto costituito da un singolo erogatore multiprodotto (MPD) monofacciale a 4 pistole erogante carburanti e collegato a n. 4 serbatoi interrati. La suddetta colonnina per carburanti risulta installata su apposito basamento su area di proprietà comunale in concessione ad 1,85 metri dal fabbricato.

Risposta del Ministero

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per osservare come, per il caso rappresentato, non appare cogente la Circolare del Ministero dell'Interno dell'11 ottobre 1988, n. 17 emanata per individuare le attività indicate genericamente nella Circolare 10 del 1969 come “*motel, bar, ristoranti, ecc.*” esistenti nell'ambito della stazione di rifornimento.

Tuttavia, seppure il locale adibito alla vendita di merci varie non faccia parte della stazione di rifornimento, si ritiene che le distanze di sicurezza indicate nelle suddette circolari costituiscano un valido riferimento nel caso di installazione di nuovi distributori, congiuntamente al rispetto delle eventuali limitazioni imposte da regolamenti edilizi comunali.