

Nota prot. n. P60/4122 sott. 56 del 17 febbraio 2003

Installazione di rivestimento in classe 2 di reazione al fuoco in immobile destinato ad esposizione/vendita - Risposta a quesito.

Il quesito è relativo all'installazione di un telo di classe 2 di reazione al fuoco, per fini estetici, come rivestimento esterno di un fabbricato di quattro piani fuori terra destinato ad esposizione e vendita.

Il parere è contrario, considerato che nelle varie normative di prevenzione incendi i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce ed i materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi sono ammessi esclusivamente se di classe 1 di reazione al fuoco.

In relazione al quesito di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda pienamente con le argomentazioni ed il parere espressi al riguardo da codesti Uffici con le note che si riscontrano.

Si coglie peraltro l'occasione per anticipare che, anche se la Società interessata dovesse ripiegare per l'adozione di materiali di classe 1 di reazione al fuoco, il progettato completo "incapsulamento" dell'edificio è soluzione da non ammettere ai fini della sicurezza antincendi - salvo adeguate e idonee modifiche eventualmente da valutare -, in quanto la conseguenziale ostruzione delle aperture di prospetto farebbe venir meno l'inderogabile funzione antincendi delle aperture stesse.