

Nota prot. n. P320/4147 sott. 4 del 22 maggio 2003

Laboratori di riparazione elettrodomestici - Attività n. 87 del D.M. 16 febbraio 1982 - Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi.

Il quesito è volto a chiarire l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi dei laboratori di riparazione televisori e più in generale, di elettrodomestici.

Risposta del Ministero

In riferimento al quesito in oggetto, si ritiene che, qualora nella zona "magazzino prodotto finito" indicata nell'elaborato grafico allegato sia compresa una esposizione di prodotto aperta al pubblico, l'attività risulti soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto individuabile al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982.