dipvvf.COM-ME.REGISTRO UFFICIALE.I.0017560.17-11-2011

COPIA DI LAVORO

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-ME
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0017560 del 17/11/2011

Da: danila.romeo@vigilfuoco.it
Inviato: lunedì 14 novembre 2011 10.56
A: lamberto.mazziotti@vigilfuoco.it
Cc: comando.agrigento@vigilfuoco.it; comando.alessandria@vigilfuoco.it; comando.ancona@vigilfuoco.it; comando.arezzo@vigilfuoco.it; comando.ascolipiceno@vigilfuoco.it; comando.asti@vigilfuoco.it; comando.avellino@vigilfuoco.it; comando.bari@vigilfuoco.it; comando.belluno@vigilfuoco.it; comando.benevento@vigilfuoco.it; comando.bergamo@vigilfuoco.it; comando.biella@vigilfuoco.it; comando.bologna@vigilfuoco.it; comando.brescia@vigilfuoco.it; comando.brindisi@vigilfuoco.it; comando.cagliari@vigilfuoco.it; comando.caltanissetta@vigilfuoco.it; comando.campobasso@vigilfuoco.it; comando.caserta@vigilfuoco.it; comando.catania@vigilfuoco.it; comando.catanzaro@vigilfuoco.it; comando.chieti@vigilfuoco.it; comando.como@vigilfuoco.it; comando.cosenza@vigilfuoco.it; comando.cremona@vigilfuoco.it; comando.crotone@vigilfuoco.it; comando.cuneo@vigilfuoco.it; comando.enna@vigilfuoco.it; comando.ferrara@vigilfuoco.it; comando.firenze@vigilfuoco.it; comando.foggia@vigilfuoco.it; comando.forli@vigilfuoco.it; comando.genova@vigilfuoco.it; comando.gorizia@vigilfuoco.it; comando.grosseto@vigilfuoco.it; comando.imperia@vigilfuoco.it; comando.isernia@vigilfuoco.it; comando.laquila@vigilfuoco.it; comando.laspezia@vigilfuoco.it; comando.latina@vigilfuoco.it; comando.lecce@vigilfuoco.it; comando.lecco@vigilfuoco.it; comando.livorno@vigilfuoco.it; comando.lodi@vigilfuoco.it; comando.lucca@vigilfuoco.it; comando.macerata@vigilfuoco.it; comando.mantova@vigilfuoco.it; comando.massacarrara@vigilfuoco.it; comando.matera@vigilfuoco.it; comando.messina@vigilfuoco.it; comando.milano@vigilfuoco.it; comando.modena@vigilfuoco.it; comando.napoli@vigilfuoco.it; comando.novara@vigilfuoco.it; comando.nuoro@vigilfuoco.it; comando.oristano@vigilfuoco.it; comando.padova@vigilfuoco.it; comando.palermo@vigilfuoco.it; comando.parma@vigilfuoco.it; comando.pavia@vigilfuoco.it; comando.perugia@vigilfuoco.it; comando.pesaro@vigilfuoco.it; comando.pescara@vigilfuoco.it; comando.piacenza@vigilfuoco.it; comando.pistoia@vigilfuoco.it; comando.pordenone@vigilfuoco.it; comando.prato@vigilfuoco.it; comando.ragusa@vigilfuoco.it; comando.ravenna@vigilfuoco.it; comando.reggiocalabria@vigilfuoco.it; comando.reggioemilia@vigilfuoco.it; comando.rieti@vigilfuoco.it; comando.rimini@vigilfuoco.it; comando.roma@vigilfuoco.it; comando.rovigo@vigilfuoco.it; comando.salerno@vigilfuoco.it; comando.sassari@vigilfuoco.it; comando.savona@vigilfuoco.it; comando.siena@vigilfuoco.it; comando.siracusa@vigilfuoco.it; comando.sondrio@vigilfuoco.it; comando.taranto@vigilfuoco.it; comando.teramo@vigilfuoco.it; comando.terni@vigilfuoco.it; comando.torino@vigilfuoco.it; comando.trapani@vigilfuoco.it; comando.treviso@vigilfuoco.it; comando.trieste@vigilfuoco.it; comando.udine@vigilfuoco.it; comando.varese@vigilfuoco.it; comando.venezia@vigilfuoco.it; comando.verbania@vigilfuoco.it; comando.vercelli@vigilfuoco.it; comando.verona@vigilfuoco.it; comando.vibovalentia@vigilfuoco.it; comando.vicenza@vigilfuoco.it; comando.viterbo@vigilfuoco.it; dir.molise@vigilfuoco.it; dir.calabria@vigilfuoco.it; dir.campania@vigilfuoco.it; dir.emiliaromagna@vigilfuoco.it; dir.friuliveneziagiulia@vigilfuoco.it; dir.lazio@vigilfuoco.it; dir.liguria@vigilfuoco.it; dir.lombardia@vigilfuoco.it; dir.marcheumbria@vigilfuoco.it; dir.piemonte@vigilfuoco.it; dir.pugliabasilicata@vigilfuoco.it; dir.sardegna@vigilfuoco.it; dir.sicilia@vigilfuoco.it; dir.toscana@vigilfuoco.it; dir.veneto@vigilfuoco.it; dir.basilicata@vigilfuoco.it; dir.marche@vigilfuoco.it; dir.umbria@vigilfuoco.it; dir.puglia@vigilfuoco.it; dir.abruzzo@vigilfuoco.it

Oggetto: Estintori portatili d'incendio

Allegati: Estintori_portatili_d'incendio.pdf

Estintori_portatili_d' incendio...

Da: <danila.romeo@vigilfuoco.it>
Data: Mercoledì, Ottobre 19, 2011 5:21 pm
Oggetto: Estintori portatili d'incendio

> Si trasmette in allegato la nota di cui all'oggetto.
>
> Segreteria Area VI Protezione Attiva
> Direzione Centrale Prevenzione e
> Sicurezza Tecnica
> Capannelle - Roma
>
>

COPIA DI LAVORO

MODULARIO INTERNO - 261

MOD. 4 VCF

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0013633 del 19/10/2011
666|032101 01 12 04 Estintori

Alle Direzioni Regionali
LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali
LORO SEDI

Oggetto: Estintori portatili d'incendio.

L'atto regolamentare nazionale che disciplina in Italia l'uso e la commercializzazione degli estintori portatili di incendio è attualmente rappresentato dal D.M. 7 gennaio 2005 (*"Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio"* – G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005).

Tale decreto, che ha abrogato il D.M. 20 dicembre 1982 (*"Norme tecniche e procedurali relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'Interno"* – S.O.G.U. n. 19 del 20/01/1983) e che ha introdotto l'istituto della "Omologazione" in sostituzione dell'"Approvazione del tipo", stabilisce, all'art. 4 comma 2 che *"l'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di personale esperto..... e secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui all'art 3, lettera g)"*.
Lo stesso decreto prevede l'automatica decadenza della omologazione nei casi in cui l'estintore subisce modifiche rispetto al prototipo omologato (v. art. 10 comma 3).
L'atto regolamentare in parola stabilisce, inoltre, che (art. 11 commi 1 e 2):

- *"La commercializzazione di estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del D.M. 20 dicembre 1982 è consentita fino alla scadenza dell'approvazione stessa e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*;
- *"Gli estintori portatili d'incendio approvati di tipo ai sensi del D.M. 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto"*.

COPIA DI LAVORO

Premesso quanto sopra, a seguito di recenti controlli eseguiti da questa Direzione su alcune tipologie di estintori portatili, è stato possibile constatare, oltre che la sostituzione di componenti con altri non corrispondenti a quelli appartenenti al prototipo omologato (componenti indicati nel libretto di uso e manutenzione), l'utilizzo di estintori provvisti di Approvazione di tipo ai sensi del D.M. 20.12.1982 oltre il termine temporale consentito dall'articolo 11 comma 2 del D.M. 7 gennaio 2005 (18 anni a decorrere dalla data di produzione punzonata sull'esemplare).

Si invitano, pertanto, le SS. LL., nell'ambito di qualsivoglia attività di controllo e vigilanza, a svolgere ogni possibile azione capace di evitare le predette segnalate circostanze che rendono, evidentemente, i prodotti indicati in oggetto non idonei all'uso previsto.

L'occasione, infine, di rammentare che l'elenco degli estintori omologati è direttamente consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it.

IL DIRETTORE CENTRALE
(DATTILO)