

**Nota prot. n. P943/4109 sott. 53 del 13/09/1999**

**Capacità di deflusso nei luoghi all'aperto di cui ai D.M. 19 agosto 1996.**

*Il quesito fa riferimento ad arene all'aperto utilizzate per spettacoli cinematografici e/o teatrali delimitate da strutture murarie tali da rendere al chiuso il tratto terminale dei percorsi d'esodo adducenti all'esterno, la cui estensione in lunghezza risulta sempre limitata ad un breve tratto dell'intero percorso d'esodo e comunque non superiore a 1/4 della lunghezza massima di quest'ultimo.*

*Si chiarisce che, tenuto conto che il DM 19.8.1996 classifica i luoghi in esame come "luoghi all'aperto", e della limitata estensione del percorso al chiuso rispetto all'intero percorso d'esodo, la capacità di deflusso può essere superiore a 50, fermo restando il limite di 250*

In relazione al quesito inerente l'oggetto formulato dal Comando Provinciale VV.F. in indirizzo e trasmesso da codesto Ispettorato con la nota che si riscontra, si fa presente che questo Ufficio concorda con i pareri espressi al riguardo da codesti Uffici ed in merito richiama quanto in analogia prevede l'art. 8, comma 8, del D.M. 18 marzo 1996 recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

.