

Nota prot. n. P1144 del 14 novembre 2008

Quesito di prevenzione incendi. Determinazione della durata complessiva del servizio di prevenzione incendi per una multisala cinematografica.

Con riferimento alla richiesta pervenuta con nota indicata a margine, con la quale si chiede un chiarimento in merito alla determinazione della durata del servizio di prevenzione incendi (*esame progetto*) di una multisala cinematografica, costituita da più sale con capienza singola superiore ai 100 posti ed inferiore ai 500, questo Ufficio ritiene corretto considerare l'attività citata come un'unica attività 83 il cui numero dei posti è pari alla somma dei posti delle singole sale.