

comando.sondrio@vigilfuoco.it

Da: "Prevenzione Direzione Regionale VV.F. Lombardia Op.2" <dir.lombardia@vigilfuoco.it>
A: <comando.cremona@vigilfuoco.it>; <comando.bergamo@vigilfuoco.it>;
<comando.como@vigilfuoco.it>; <comando.milano@vigilfuoco.it>;
<comando.pavia@vigilfuoco.it>; <comando.brescia@vigilfuoco.it>;
<comando.mantova@vigilfuoco.it>; <comando.varese@vigilfuoco.it>;
<comando.lodi@vigilfuoco.it>; <comando.lecco@vigilfuoco.it>;
<comando.sondrio@vigilfuoco.it>

Data invio: giovedì 22 marzo 2012 8.18

Allega: DOC001.PDF

Oggetto: Quesito 741

--

In allegato trasmettiamo quesito di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

Ufficio Prevenzione Incendi

Direzione Regionale VVF Lombardia

Tel. 02/85464661/62



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-SO

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0002447 del 22/03/2012

22/03/2012



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Ufficio Prevenzione

Prot. N. 13860 Allegati

Quesito N. 752 BG FH1
(da citare sempre nella corrispondenza)

e.p.c

7 LUG. 2010

MILANO.....

C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4
Tel. 02 / 854646.1 - (r.a.)
Fax 02 / 805.71.64 (uffici)
Fax 02 / 8692840 (sala operativa)
e-mail dir.lombardia@vigilfuoco.it

Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Milano
(rif.prot. 32681 del 5.07.2010)

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

OGGETTO:

Si riscontra la nota di codesto Comando relativa al quesito proposto dallo studio [REDACTED] sulle caratteristiche delle rampe delle scale ai sensi del punto 4.5.2 del DM 19/08/1996.

Premesso che tale aspetto risulta evidentemente già essere stato valutato dal Comando nell'ambito delle autorizzazioni rilasciate dalla Commissione di Vigilanza, si ritiene che la prescrizione sul numero minimo di gradini non sia applicabile ai dislivelli esistenti tra le uscite di sicurezza ed il piano stradale.



IL DIRETTORE REGIONALE
dott. ing. Antonio Monaco

EA/ [signature]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VV.F., DEL SOCCORSO PUBBLICO

E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI MILANO

Ufficio Prevenzione Incendi

Milano,



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-MI

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0032681 del 05/07/2010

536|032101.01.05.04. Insediamenti civili

Alla Direzione Regionale VV.F.

per la Lombardia

via Ansperto da Biassono, 4

20154 Milano

Allegato: quesito Studio Tecnico

Oggetto: Cinema Multisala [redacted] ubicato nel comune di [redacted] (fascicolo VV.F. n. 304461). Quesito sulla corretta interpretazione del punto 4.5.2 dell'allegato al D.M. 19/08/96.

Si premette che il punto 4.5.2, comma 3, dell'allegato al D.M. 19/08/96 prevede che le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici gradini.

Ciò premesso, uno Studio Tecnico ha formulato a questo Comando un quesito (allegato ad ogni buon fine in copia) relativo all'attività indicata in oggetto, in particolare, l'oggetto della richiesta è se la prescrizione contenuta nel predetto punto 4.5.2 debba essere applicata anche ai gradini ubicati in corrispondenza delle uscite di sicurezza sulla strada.

Si chiede pertanto di conoscere la corretta interpretazione del suddetto disposto normativo.

IL COMANDANTE PROVINCIALE

Dott. Ing. Silvano Barberi



IL DIRIGENTE ADDETTO

Dott. Ing. Eugenio Barisano



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0012445 del 06/07/2010

431|05. Area V Prevenzione Incendi e
Sicurezza Tecnica

Il Responsabile dell'Istruttoria
Ing. Giampaolo Vietri

Prot. n. 1002 – 5431/10 CER/ad

Milano, 16 Giugno 2010

ho visto
il regolamento
questo
alle direzioni
gr

Oggetto: Cinema Multisala [redacted] Via [redacted] pos. VV.F. n. 304461
Quesito

Rifer.: - Verbale di accertamento prot. PG 215/2010 758 del 18.05.2010
- Prescrizione punto 4d): rendere conformi al punto 4.5.2 del D.M. 19/08/1996
i gradini posti sulle uscite di sicurezza poste su Via Privata Montenero

Il sottoscritto ing. [redacted] in qualità di tecnico-professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla legge 7 dic. 1984, n.818 con numero [redacted] con domicilio in Via [redacted] in nome e per conto del Titolare dell'attività in oggetto, che si firma in calce, e d'intesa con il funzionario VV.F. responsabile del procedimento [redacted] ing. [redacted]

facendo seguito.

al Verbale di accertamento segnato a riferimento ed in particolare al rilievo di cui al punto 7 sulla "presenza di n. 2 gradini in luogo dei tre prescritti dal punto 4.5.2 del D.M. 19/08/1996, sulle uscite di sicurezza poste su Via Privata Montenero

sottopone

a codesto spett.le Comando il seguente quesito.

Il terzo capoverso del punto 4.5.2 del D.M. 19 Agosto 1996 recita: "Le rampe delle scale devono avere non meno di tre e non più di quindici gradini..."

E' questa prescrizione da ritenere cogente anche per le uscite di sicurezza dirette verso strada, laddove peraltro è essenziale la presenza di almeno uno scalino di protezione degli interni dal piano stradale?