

Nota prot. n. P1931-2278/4109 sott. 53 del 18 novembre 1996

**Materiale in lastre per realizzazione condotte coibentate di ventilazione per riscaldamento -
Quesito.**

In relazione all'istanza presentata su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si fa presente che, ove la norma prescriva materiali con classe di reazione al fuoco 0, non possono essere utilizzati materiali con doppia classificazione, anche se classificati in classe 01.