

Nota prot. n. P1003/4109 sott. 44/B del 11 settembre 2001

D.M. 19 agosto 1996 - Quesito.

Con riferimento al quesito formulato sul punto 4.3.1 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996, relativo alle dimensioni dei gradini realizzati in corrispondenza dei passaggi interni alla sala, si concorda con il parere espresso dal Comando VV.F.

Quanto sopra trova conferma nell'art. 9 del D.M. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per gli impianti sportivi), dove è ammesso per i gradini delle scale di smistamento all'interno dell'area riservata agli spettatori, la variabilità graduale dell'alzata e della pedata tra un gradino ed il successivo in ragione di una tolleranza del 2%.