

Nota Prot. n. P1527/4109 sott. 51/C del 13 dicembre 2004

Esposizioni fieristiche. - Quesito.

Il quesito riguarda la possibilità di utilizzare tenso-strutture e tendo-strutture con classe di reazione al fuoco pari a 1 o 2 per locali destinati ad esposizioni e manifestazioni fieristiche; per le attività fieristiche, pur se rientranti al punto 87 del DM 16/2/1982, non esiste una specifica regola tecnica di prevenzione incendi. Pertanto l'utilizzazione di tendo strutture e simili dovrà essere valutata caso per caso nel rispetto dei principi generali di prevenzione incendi, tenendo presente, per analogia, le specifiche disposizioni previste dal DM 19.8.1996 per i locali di pubblico spettacolo.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.