

Nota prot. n. P237/4147 sott.12 del 14/03/2006

Stabilimento ... - Norme di sicurezza antincendio applicabili nel caso di centrali di trattamento aria

Il quesito è relativo alle norme di sicurezza antincendio applicabili nel caso di centrali di trattamento aria a servizio dell'officina di verniciatura per cabine guida e furgoni di uno stabilimento industriale.

Nel caso specifico, tale impianto può essere considerato appartenente ad un ciclo di lavorazione industriale e come tale non compreso nell'attività 91 del D.M. 16/02/1982 ed escluso dal campo di applicazione del DM. 12/04/1996 oltre che della L.C. n. P324/4147 del 7/03/2003. L'individuazione delle misure di sicurezza dovrà quindi discendere dalla valutazione dei rischi effettuata per l'intero reparto, secondo i criteri vigenti per attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio.

Risposta del Ministero

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.