



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

032101 01 4101 72B2 001

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. **0008280** del **08/06/2011**
931|032101.01.4101.72B2.001. Quesiti vari di
P.I.

Alla Direzione Regionale VV.F. delle Marche
Via Bocconi, s.n.c.
60125 Ancona
(dir.marche@cert.vigilfuoco.it)
(Rif. Prot. 3646 del 26/04/2011)

Al Comando Provinciale VV.F. di Pesaro Urbino
S.S. Adriatica, 92
61121 Pesaro
(com.pesarourbino@cert.vigilfuoco.it)
(Rif. Prot. 4122 del 28/03/2011)

OGGETTO: Dismissione di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi –
Quesito.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con le note a margine indicate, si concorda
con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F..

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

 PM



Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

Divisione Prevenzione e Sicurezza

Ancona, 14 aprile 2011

Allegati: n. UN documento corredato di documentazione tecnica

AI MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica
AREA III - Area Prevenzione Incendi
Largo Santa Barbara 2
00178 ROMA
➔ (via posta ordinaria)

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-MAR

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0003646 del 26/04/2011

e p. c. al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di PESARO URBINO
(com.pesarourbino@cert.vigilfuoco.it)

Oggetto: Quesito di prevenzione incendi – Dismissione di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi

Si fa proseguire, in allegato, il quesito in oggetto, ricevuto dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pesaro Urbino in data 2 aprile 2011.


Nell'esprimere parere concorde a quanto espresso nel merito dallo stesso Comando, si soggiunge che:

- le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi non prevedono alcun procedimento di controllo per le fasi relative a dismissioni di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi;
- la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio durante le operazioni –di cantiere, se previsto– di dismissione di attività soggette per legge a controllo VVF dovrà essere accertata nell'ambito più vasto del settore della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii..

Si prega di voler far conoscere le determinazioni conclusive di codesta Direzione Centrale.

Il Funzionario di Divisione
(Dott. Ing. Giorgio Perozzi)

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Ing. Giorgio ALOCCI)

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0007171 del 10/05/2011



MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PESARO e URBINO

Ufficio prevenzione incendi
S.S. Adriatica, 92 - 61121 Pesaro
Tel. 0721/4088263

Pratica N.° 1651



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-PU

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0004122 del 28/03/2011

443/04. Prevenzione Incendi e corsi 626

Pesaro, 21 marzo 2011

DIREZIONE REGIONALE VV.F. Marche
via Bocconi, s.n.
ANCONA

e p.c. REGIONE MARCHE
Servizio Territorio Ambiente Energia
P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizza-
zioni energetiche, gas e idrocarburi
Via Tiziano, 44
60125 ANCONA

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-MAR
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0002884 del 02/04/2011

OGGETTO: **Quesito** - Parere richiesto dalla Regione Marche su dismissione deposito oli minerali. Ditta: [REDACTED]
[REDACTED] Depositi di concimi chimici e di fitofarmaci superiori a 50 t. sita in Comuni di SASSOCORVARO VIA NUOVA LOC MERCATALE 150

La Regione Marche - Servizio Territorio Ambiente Energia P.F. Rete Elettrica Regionale, Autorizzazioni energetiche, gas e idrocarburi, con la documentazione che si allega, ha richiesto a questo Comando un parere sulla dismissione di un deposito di oli minerali allegando la documentazione tecnica nella quale vengono indicate le modalità di svuotamento e bonifica dei serbatoi.

La Legge 23/08/2004 n. 239 (artt. 56 e 57), cui fa riferimento la richiesta di parere a questo Ufficio, prevede, nel rilascio di autorizzazioni alla dismissione di depositi da parte delle regioni, la salvaguardia generica delle disposizioni di prevenzione incendi in materia senza indicare espressamente la necessità di un parere formale da parte dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, in materia di bonifica e messa in sicurezza di serbatoi che hanno contenuto oli minerali (ad eccezione del GPL) non sembra esistano norme tecniche di riferimento.

Poiché il parere richiesto comporta comunque una responsabilità da parte del Comando e del Funzionario istruttore, si chiede a codesta Direzione di esaminare la materia ed eventualmente suggerire, qualora la materia risulti d'interesse per i Vigili del Fuoco, eventuali linee guida da applicare in ambito regionale per i pareri di che trattasi.

Il Comandante Provinciale
(ing. Francesco SALVATORE)