

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

**LETTERA-CIRCOLARE Prot. n. P1465/4122 sott. 46**

Roma, 24 dicembre 2002

**OGGETTO: DM 18 settembre 2002. – Richiesta di chiarimenti.**

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, si ritiene che le strutture sanitarie esistenti regolamentate al Titolo IV del DM 18 settembre 2002 ed aventi superficie superiore a 500 mq, devono essere adeguate alle disposizioni previste al Titolo III del citato decreto entro 5 anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Per quanto riguarda invece le strutture sanitarie con superficie non eccedente i 500 mq, le misure previste al punto 18.2 devono essere osservate a partire dalla data di entrata in vigore del DM 18 settembre 2002.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
(Ferraro)