

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

LETTERA-CIRCOLARE Prot. n. P436/4122 sott. 46/bis

Roma, 10 aprile 2003

OGGETTO: DM 18 settembre 2002, punto 5.4.2 comma 2 -Chiarimento

In relazione al quesito posto dalla S.V. con la nota che si riscontra, si conferma che quanto prescritto dal comma 2 del punto 5.4.2 del DM 18 settembre 2002, trova applicazione nei casi in cui l'installazione dei gruppi frigoriferi sia prevista all'interno degli edifici, con ciò significando che non sussiste alcun divieto normativo all'installazione di detti gruppi, qualora all'uopo predisposti, all'aperto sui terrazzi di copertura.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)