

Nota prot. n. P662/4122 sott. 46 del 28 luglio 2000

Installazione di un sistema di controllo delle uscite di sicurezza in istituti ospedalieri con degenti con gravi handicap fisici e psichici.

Il quesito riguarda l'installazione di elettro-sblocchi magnetici alle uscite di sicurezza di reparti per degenti con gravi handicap fisici e psichici, che sostanzialmente ne impediscono l'apertura al fine di evitare usi impropri da parte dei degenti (fuga arbitraria dall'Istituto ecc.). Al riguardo, valutata la particolare situazione degli ambienti e delle persone che lo occupano, la situazione prospettata è ritenuta accettabile.

Parere del Ministero

Si riscontrano le note indicate al margine per concordare con i pareri ivi espressi.