



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Ufficio Provenienza

Prot. N.

Allegati 1

Quesito N. 700

(da citare sempre nella corrispondenza)

MILANO

C.A.P. 20123 - Via Asperito, 4

Tel. 02 / 854646.1 - (r.a.)

Fax 02 / 805.71.64 (uffici)

Fax 02 / 8692840 (solo operative)

e-mail dir.lombardia@vigilfuoco.it

Al Comando provinciale VV.F. di Bergamo
(rif. nota prot. 8574 del 9/06/2009)



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile


DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0016322 del 26/08/2009

OGGETTO: Richiesta chiarimenti - Cat. 75 del DM 16/02/1982

Con riferimento al quesito inerente l'argomento in oggetto si rimanda per i chiarimenti richiesti ai contenuti della L.C. PROT. n° EM 3166/24218 del 02/08/2004.



DIRETTORE REGIONALE
dott. ing. Antonio Monaco

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-SO

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0002430 del 22/03/2012

EP/dm
hw



Ministero dell'Interno

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Bergamo**

"Adversus ignem audentissimi"

Ufficio Prevenzione Incendi

Bergamo, li

09 GIU. 2009

Via Codussi, 9 - 24124 Bergamo Tel. 035/2278222 - Fax 035/235036
sito internet www.vigilfuoco.it

Spett.le

**DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO
DELLA LOMBARDIA - MILANO
VIA ANSPERTO, 4 - MILANO**

Protocollo n. **Allegati 8574**
Pratica n. **GEN**
Codice Pin "

Oggetto: Richiesta di chiarimenti - Cat 75 del DM 16/2/1982

Pervengono a questo Comando numerose comunicazioni da parte di aziende che utilizzano macchine radiogene producenti raggi X, a scopo non terapeutico e diagnostico.

Come è noto la cat. 75 del DM 16/2/1982 prevede l'assoggettabilità al rilascio del CPI per Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano anche saltuariamente ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi (raggi alfa, beta e gamma) ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzati (raggi x), senza di fatto escludere locali dove sono ubicate esclusivamente macchine radiogene.

L'unica distinzione è fatta nell'allegato B del DM 8/3/1985 (Direttive urgenti ed essenziali di P.I. ai fini del rilascio del NOP) dove si precisa che non è necessario realizzare strutture REI 30 nei locali dove si utilizzano macchine radiogene.

Per ultimo le circolari MI n. 36 del 11/12/1985 e MI n. 1 del 20/1/1989 escludono dal campo di applicazione del DM 16/2/1982 cat.75 le attività e istituti dove la macchine radiogene vengono utilizzate a **scopo terapeutico e diagnostico**.

Pertanto si chiedono chiarimenti in merito precisando quali attività ricadono nella cat 75 del DM 16/2/1982 e se esiste un limite inferiore dell'attività di sorgente sotto il quale non è necessario richiedere il CPI.

L'incaricato dell'istruttoria tecnica
GEOM. ORLANDO BOVE

Il Compilante
Ing. Giuseppe Verme

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0011568 del 15/06/2009

1035. Prevenzione

L'ufficio prevenzione incendi del Comando è aperto al pubblico:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.