



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA

AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0000452 del 11/03/2009

Allegati

Roma, 11 MAR. 2009

Alla Direzione Regionale VF del Lazio
Via del ciclismo, 19
00144 ROMA

OGGETTO: D.M. 16 febbraio 2007 – Punto D.5 Solette e solai alleggeriti – Unità di misura

Si riscontra la nota del Comando provinciale VF di Roma prot. n. 9844 del 10/2/2009 di pari oggetto, confermando la corretta interpretazione dell'unità di misura in mm espressa erroneamente in cm nel punto D.5.2 del D.M. 16 febbraio 2007.

Si coglie l'occasione per precisare ulteriormente che nella tabella presente nel medesimo punto D.5.2 dove è riportato:

“In presenza di intonaco i valori di h e di a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella D.5.1 In ogni caso a non deve mai essere inferiore a 40 mm.”

deve intendersi:

“In presenza di intonaco i valori di h e di d ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella D.5.1 In ogni caso d non deve mai essere inferiore a 40 mm.”

Suddette precisazioni saranno riportate all'interno di una circolare in corso di preparazione avente per oggetto il decreto in parola.

IL DIRIGENTE DELL'AREA V
(Dott. Ing. *Lamberto MAZZIOTTI*)