

**Nota prot. n. P22/4122 Sott. 32 del 19/01/1996**

**art. 6.1 “... aerazione permanente di 1/20 della superficie ....”**

Si fa riferimento al quesito di pari oggetto per rappresentare il parere concorde di questo ufficio con le argomentazioni espresse in merito da Codesto Ispettorato Regionale VV.F. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Non è possibile applicare le norme UNI 7129, anziché l'art. 6.1 del D.M. 26/08/1992 al fine di stabilire la superficie di aerazione permanente nelle aule scolastiche adibite a laboratori. È necessario applicare le norme del decreto, stante la specificità delle medesime, e la presenza di numerosi allievi.