

LETTERA CIRCOLARE

prot. n. 25483/4183

25 ottobre 1974

Impianti termici a gas di rete sottostanti ad edifici destinati a cinema, teatri, sale di riunione, autorimesse, scuole, chiese e simili

In relazione ad un quesito rivolto in merito a quanto precisato con precedente Lettera Circolare numero 14023/4183 del 24 giugno 1974 si chiarisce che il concetto di "**contiguità**" di cui al secondo comma della nota suddetta, non contemplato nella Circolare n. 68 del 25 novembre 1969, è stato introdotto per conferire agli immobili destinati a collettività un maggior grado di sicurezza.

Si precisa inoltre che il concetto di "contiguità" è naturalmente valido entro il volume degli edifici destinati alle attività indicate in oggetto.