

LETTERA CIRCOLARE

Prot. n. 14023/4123

24 giugno 1974

Impianti termici a gas di rete sottostanti ad edifici destinati a cinema, teatri, sale di riunione, autorimesse, scuole, chiese e simili.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pisa, con nota n. 01921/0/1 del 4 maggio 1974, ha rivolto a questo Ministero un quesito circa l'esatta interpretazione del punto 2.2 della circolare n. 68 del 25 novembre 1969 relativo all'ubicazione di impianti termici alimentati a gas di rete in locali "... **sottostanti** a *cinema, teatri, sale di riunione, autorimesse, scuole, chiese, ecc.*".

Per uniformità di indirizzo, si chiarisce che gli impianti termici a gas possono essere installati in locali di edifici destinati in tutto o in parte a cinema, teatri, sale di riunione, autorimesse, scuole, chiese e simili, purchè i locali stessi non risultino contigui¹ o sottostanti ad ambienti destinati ad affluenza di pubblico o raggruppamento di persone o passaggio di gruppi di persone

¹ **Lett Circ prot. n. 25483/4183 del 25/10/1974** – *"Impianti termici a gas di rete sottostanti ad edifici destinati a cinema, teatri, sale di riunione, autorimesse, scuole, chiese e simili"*

... si chiarisce che il concetto di "**contiguità**" ..., non contemplato nella Circolare n. 68 del 25/11/1969, è stato introdotto per conferire agli immobili destinati a collettività un maggior grado di sicurezza. Si precisa inoltre che il concetto di "contiguità" è naturalmente valido entro il volume degli edifici destinati alle attività indicate in oggetto.