

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

LETTERA CIRCOLARE

PROT. n° 19866/4122 sott. 32

Roma, 17 dicembre 1993

OGGETTO: D.M. 26/8/1992 art. 5.6. – 3° comma – Quesito.

In relazione al quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 10 novembre 1993, si fa presente che per le aule con numero massimo di persone pari a 25 non si applicano le disposizioni riportate all'art. 5.6., 3° comma del D.M. 26/8/1992 che prevedono la realizzazione di una porta avente larghezza massima almeno di 1,20 m che si apra nel senso dell'esodo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(CANNATA)