



Ministero dell'interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

LETTERA CIRCOLARE

PROT. n° P96/4122 sott. 32

4147 sott. 4

Roma, 17 febbraio 1998

OGGETTO: Locali adibiti a scuole e locali destinati ad esposizione e vendita con superficie superiore a 400 mq, ubicati nello stesso edificio – Quesito.
(Rif. nota n° 20892/V/5/3 del 18.11.1997)

Con riferimento alle note riportate a margine, inerenti il quesito indicato in oggetto, si fa presente che la vigente normativa di prevenzione incendi per i locali adibiti ad esposizione e/o vendita con superficie superiore a 400 mq, non consente la coesistenza nello stesso edificio dei suddetti locali con attività scolastiche.

Pertanto, finché sarà rivista la normativa del settore, oppure sarà emanato un provvedimento di deroga in via generale al punto 1) della circolare n° 75/67, dovrà valutarsi caso per caso, facendo ricorso alla procedura di deroga di cui all'art. 21 del DPR n° 577/82, la possibilità di autorizzare singoli progetti.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(d'Errico)