

Lettera Circolare prot. n° 8149 VII 2/1 del 23/09/1996

Edilizia scolastica - D.M. 26 agosto 1992 punto 2.4.

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota prot. n° 20944 datata 23.07.96 del Comando Provinciale VV.F di Varese e la nota prot. n° P1682/4122 sott. 32 datata 10.09.96 del Ministero dell'Interno D.G.P.C. e SS.AA. S.T.C. Ispettorato Insediamenti Civili Commerciali Artigianali e Industriali relativamente al quesito riportato in oggetto.

Si prega di informare i funzionari in servizio presso ogni Comando.

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VARESE

Prot. n° 20944 - 23 luglio 1996

Al Ministero dell'interno D.G.P.C. e SS.AA.

Servizio Tecnico Centrale - Ispettorato Ins. Civ. Comm. ed Artig.

00184 ROMA

Tramite Ispettorato Regionale VV.F. per la Lombardia

Via Ansperto, 4

MILANO

Oggetto: Edilizia scolastica D.M. 26/08/1992 art. 2.4 "Separazioni" - Quesito.

D.M. 26/08/1992, contenente le norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, all'art. 2.4 comma 4 prevede che "è consentito che l'alloggio del custode, dotato di proprio accesso indipendente possa comunicare con locali pertinenti l'attività scolastica mediante porte di caratteristiche almeno REI 120".

A seguito di numerose richieste pervenute a questo Comando relative a strutture gestite da comunità religiose con personale alloggiato nell'ambito delle stesse strutture scolastiche, si chiede di poter chiarire se le disposizioni relative ai locali destinati all'alloggio del custode di cui al comma 4 dell'art. 2.4 citato in premessa siano estendibili ai locali destinati all'alloggio del personale religioso residente addetto anche alla gestione ed alla custodia delle strutture scolastiche.

Si chiede altresì che venga chiarito se una Cappella non aperta al pubblico, ma inserita volutamente nella struttura scolastica con finalità educative, possa essere considerata attività pertinente l'attività scolastica.

MINISTERO DELL'INTERNO
D.G.P.C. e SS.AA. S.T.C.
Ispettorato Insediamenti Civili Commerciali Artigianali e Industriali

Prot. n° P1682/4122 sott. 32 - 10 settembre 1996

*All'Ispettorato Regionale VV.F. per la Lombardia
20123 Milano*

OGGETTO: Edilizia scolastica - D.M. 26 agosto 1992 - Punto 2.4.

Si fa riferimento al quesito di pari oggetto pervenuto con le note indicate al margine per chiarire che, a parere di questo Ufficio, il personale addetto alla gestione e custodia delle strutture scolastiche ricade nella previsione del punto 2.4 del decreto in argomento.

Si ritiene, che, anche per quanto riguarda il secondo punto del quesito, il locale destinato al culto e non aperto al pubblico debba essere considerato pertinente all'attività scolastica.
