



Ministero dell'interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P1067/4147 sott. 4

Roma, 25 settembre 2001

Al Comando Provinciale VV.F.
00184 – ROMA

(Rif. nota n° 40996 del 17/9/2001)

e p.c. All'Ispettorato Regionale VV.F.
per il Lazio
00144 – ROMA

**OGGETTO: Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi -
Quesito.**

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere di codesto Comando Provinciale VV.F. nel ritenere che le considerazioni espresse dallo scrivente ufficio nella nota n° P286/4147 sott. 4 dell'11 aprile 2000 possano essere riferite anche alle attività scolastiche.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)



***Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Roma***

Roma, 17/09/2001

Divisione I – prevenzione Incendi

Prot. n° 40996

Al Ministero dell'Interno
D.G.P.C. e S.A.
Ispettorato Insediamenti Civili, Artigianali,
Industriali e Commerciali
Via Cavour n° 5
00184 Roma

All'Ispettorato Regionale VV.F. Lazio
Via del Ciclismo n° 19
00144 Roma

OGGETTO: Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi - Quesito.

Con nota prot. n P1363/4147 sott. 4 del 16/12/99, codesto Ministero, rispondendo a specifico quesito di questo Comando, ha chiarito che per le attività commerciali possa essere accettato l'accesso ai reparti di vendita da porticato, in quanto assimilabile ad ampio disimpegno, direttamente collegato ed aerato dall'esterno.

Con nota prot. n. P286/4147 sott. 4 del 11/04/00, codesto Ministero, rispondendo ad analogo quesito di questo Comando, ha esteso le suddette considerazioni anche agli alberghi ed ai locali di pubblico spettacolo, precisando che l'assenza, nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non preclude la possibilità di realizzare tali accessi ed, inoltre, che la presenza di porticati comuni ad altre attività non implica la necessità di adottare strutture di separazione dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco.

Ciò premesso, questo Comando ritiene che tali considerazioni possano essere estese anche ad altri tipi di attività, quali ad esempio le scuole.

Si prega codesto Ministero di voler esprimere il proprio parere al riguardo.

IL COMANDATE PROVINCIALE

(Dott. Ing. Luigi ABATE)