



Ministero dell'Interno


DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

Prot. n° P926 / 4109 sott. 44/B (più varie)

Foma,

30 AGO. 2000



-All'Ispettorato Regionale VV.F. per l'Emilia Romagna
40128 - BOLOGNA
(Rif. nota n° 8164 del 7.8.2000)

e, p.c.:


-Al Comando Provinciale VV.F.
40100 - BOLOGNA
(Rif. nota n° 10451 del 26.6.2000)

OGGETTO: D.P.R. n° 37/1998 - D.M. 18 marzo 1996 - D.M. 26 agosto 1992 -
Quesiti.-

Sui quesiti formulati dal Comando Provinciale VV.F. di Bologna si condivide il
parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale VV.F. nella nota cui si
risponde.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE

(Mazzini)



MST/mm



Ministero dell'Interno
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
ISPETTORATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

40128 BOLOGNA. 07 agosto 2000
Via Aposazza, 3 - Tel. 051/321321 - Fax 051/323030

Al
MINISTERO INTERNO
D.G.P.C.S.A.
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPE.TT.INS.CIV.COMM.ART.IND.
RCMA

Prot. N. 8164 *Allegati*

Risposta al Foglio del
Div. Sez. N.

c.p.c. COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA

Oggetto: **D.P.R. 37/98-D.M. 18/03/96-D.M. 26/08/92**
Richiesta di chiarimenti

Si trasmette, per il parere di competenza, la richiesta di chiarimenti qui pervenuta dal Comando Prov.le VV.F. di Bologna con nota prot. n. 10451 datata 26/06/2000.

In merito ai punti in essa contenuti si esprime il seguente parere:

1) art. 9 - D.P.R. 37/98

non si ritiene che i locali di pubblico spettacolo stagionali (discoteche estive) possano rientrare tra le manifestazioni temporanee di cui all'abrogato art. 15 punto 5 del D.P.R. 577/82 e pertanto non sono esentate dall'obbligo di richiedere il C.P.I.

2) D.M. 18/03/96

non si ritiene condivisibile la definizione di area privata per quelle aree concesse dagli organizzatori a società che invitano propri ospiti per assistere alla manifestazione. Ai fini della sicurezza tali aree rimangono sotto la responsabilità degli organizzatori e devono essere soggette a verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza.

3) art 14 - D.M. 18/03/96

si ritiene che tali impianti rientrino tra le attività elencate al punto 83 del D.M. 16/02/82.

4) Se il locale dove vengono utilizzati becchi bunsen o altri bruciatori alimentati a gas metano è un'aula per esercitazioni (con affollamento massimo pari a quello consentito per un'aula scolastica) allora esso non è assimilabile a locale destinato ad uso collettivo di cui al punto 5.6 del suddetto D.M. e pertanto non è richiesta l'ulteriore uscita che adduca in luogo sicuro.

L'ISPETTORE REGIONALE REGGENTE

Dott. Ing. Gabriele Golinelli



quesbo.doc



Ministero dell'Interno


DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA

Ly. G. Hill

BOLOGNA, li 26/06/00

Prot. N. 10451

Al Ministero dell'Interno
D.G.P.C.S.A.
Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato Insediamenti Civili, Artigianali
Industriali e Commerciali
Via Cavour, 5
Roma



tramite Ispettorato Regionale VV.F.
Emilia Romagna
Bologna

OGGETTO: D.P.R. 37/98 - D.M. 18/03/96 - D.M. 26/08/92 - Richiesta di chiarimenti.

Al fine di una corretta applicazione della regola tecnica di cui all'oggetto, si trasmettono a codesto Ispettorato le seguenti richieste di chiarimenti:

1) art. 9 - D.P.R. 37/98

si chiede di conoscere se i locali di pubblico spettacolo stagionali (discoteche estive) rientrano tra le manifestazioni temporanee e pertanto sono esentate dall'obbligo di richiedere il Certificato di Prevenzione Incendi, anche qualora siano realizzate con strutture smontabili;

2) D.M. 18/03/96

in occasione del "Gran Premio S. Marino" di Formula 1 che si svolge ad Imola, gli organizzatori dichiarano che alcune aree, non del tutto delimitate rispetto all'area della manifestazione, sono riservate a società che invitano propri ospiti per assistere alla gara e quindi essendo aree private non soggette ad alcuna verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza.

Si chiede di conoscere se è possibile accettare la promiscuità tra area della manifestazione e aree private, comunque rilevanti sotto l'aspetto dell'affluenza di persone;

3) art. 14 - D.M. 18/3/96

si chiede di conoscere se le piscine aperte al pubblico, in particolare quelle all'aperto, di capienza superiore a 100 persone (senza spettatori), rientrano tra le attività elencate al punto 83 del D.M. 16.02.82;

4) punto 5.6 - D.M. 26/08/92

si chiede di conoscere se per i locali dove sono presenti becchi bunsen o altri bruciatori alimentati a gas naturale è necessario realizzare una uscita che adduca direttamente in luogo sicuro;



Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Totameo Litterio)