

Nota prot. n. P1231/4108 sott. 22/17 del 22 dicembre 2000

Compartimentazione antincendi - DD.MM. 1° febbraio 1986 e 30 novembre 1983

Con nota datata 20 novembre 2000, codesto Studio Tecnico chiede di conoscere se l'interposizione di uno spazio scoperto tra due locali costituisca una separazione degli stessi ai fini antincendi.

Al riguardo, si chiarisce che, in via generale, l'interposizione tra due edifici di uno spazio scoperto così come definito dal D.M. 30 novembre 1983 ed esteso per l'intero fronte di un prospetto, equivale sostanzialmente ad una separazione ai fini antincendi degli edifici stessi lungo il prospetto medesimo.

Per il caso specifico, trattandosi di locali da adibire ad autorimessa, si soggiunge che gli stessi sono singolarmente soggetti ai fini della prevenzione incendi e che ciascuno di essi dovrà essere rispondente alle specifiche norme di sicurezza.