



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA III PREVENZIONE INCENDI
L.go Santa Barbara, 2 - 00178 - ROMA - Tel: 06716362513/0 - Fax: 06716362507

032101 01 4122 066

Alla Direzione Regionale VV.F. LOMBARDIA
dir.lombardia@cert.vigilfuoco.it

(rif. nota prot. 3308 del 05/03/2013)


OGGETTO: Uffici - sussistenza dell'attività n.71 del D.P.R. 151/2011. Quesito.

In riferimento al quesito pervenuto con nota a margine indicata, si concorda con il parere del Comando di Pavia, in quanto trattasi in particolare di complesso edilizio ad uso ufficio, facente capo ad unico titolare.

Qualora invece l'attività in esame fosse costituita da uffici facenti capo a diversa titolarità, dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di assoggettamento al punto 73 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, secondo le indicazioni fornite con nota 4756 del 09/04/2013 di questa Direzione

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-LOM
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0007786 del 23/05/2013
05. Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza
Tecnica



Spett.
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Pavia
Via C. Campari 34
27100 PAVIA (PV)
Alla c.a. Ufficio Prevenzione

Alessandria, 29/10/2012

Doc. N° LU_653_2012
Na rif.to: 1764
Vs rif.to:

OGGETTO: Quesito per sussistenza att. 71 D.P.R. 151/11 "Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti"

Al fine di poter correttamente procedere all'analisi delle attività modificate od introdotte dal D.P.R. 151/11 si pone il seguente

QUESITO


Un'azienda già in possesso di CPI, prevedendo in totale oltre 300 persone fisse negli uffici ricade nell'attività 71 pur essendo tali persone distribuite su due palazzine separate ed isolate ai fini antincendio all'interno di ciascuna delle quali le presenze sono inferiori a 300?

Rimango in attesa di riscontro per il quale ringrazio anticipatamente.

Cordiali saluti

Ing. Blengio Giancarlo

3i Engineering S.r.l.



By [Signature]

ok

816



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
PAVIA**

Pavia - V.le Campari n. 34
TEL. 0382-4396
FAX 0382-466635 - 577222 - 463331
e-mail: comando.pavia@vigilfuoco.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-PV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0012476 del 12/11/2012

Al

Dip. Dei VV.F. del Soccorso Pubblico
e della Dif. Civ.
Direz. Centr. Per la Prev. E la Sic. Tec.
Area Prevenzione Incendi
Largo Santa Barbara, 2
00178 ROMA

per il tramite e motivato parere

Alla Direzione Regionale VVF
per la Lombardia
Via Ansperto 4
20100 MILANO

OGGETTO: Quesito per sussistenza art. 71 D.P.R. 151/11 "Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti"

Lo studio 3i engineering srl, ha trasmesso, allo scrivente Comando, un quesito volto a conoscere se ricade, fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 151/2011, art. 71, un'azienda con oltre 300 persone presenti distribuite su due palazzine separate ed isolate ai fini antincendio, dove però ogni singola palazzina ne conta meno di 300.

Questo Comando, in relazione ad analogo chiarimento, prot. n° P2661/4122/1 sott. 3 del 16/01/1997, relativo ad attività ricettive turistico-alberghiere, ritiene che, in assenza di comunicazione fra i due edifici, l'attività rientri al citato allegato I, come art. 71, qualora la presenza di persone presenti, nei due edifici, superi le 300 unità. La normativa da applicare, invece, debba essere quella relativa alla classificazione del singolo edificio fissato all'art. 2 dell'allegato tecnico al DM 22/02/2006.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.

Si allega copia della richiesta prodotta dallo studio.

Il Funzionario istruttore della pratica
(Dott. Ing. Loreto Ragni)



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0017937 del 13/11/2012

05. Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza
Tecnica

Il Comandante Provinciale
(dott. ing. Vincenzo GIORDANO)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0003308 del 05/03/2013

Area V Prevenzione Incendi e Sicurezza
Tecnica

PEC

MILANO.....

C.A.P. 20123 - Via Ausperto, 4
Tel. 02 / 854646.1 - (r.a.)
Fax 02 / 805.71.64 (uffici)
Fax 02 / 8692840 (sala operativa)
e-mail dir.lombardia@vigilfuoco.it

Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
L.go Santa Barbara, 2
00178-ROMA

c.p.c. Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di
PAVIA

(Rif.prot. 12476 del 12/11/2012)

Quesito N. 816

(da citare sempre nella corrispondenza)

OGGETTO: Quesito- Sussistenza attività 71 DPR 151/2011 "Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti".

Si trasmette in allegato il quesito formulato dallo Studio Tecnico 3i engineering Srl tramite il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia relativo all'argomento in oggetto, come di seguito specificato, fornendo nel contempo l'avviso di questo ufficio.

Il quesito riguarda le modalità di valutazione dell'affollamento ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di un'azienda con oltre 300 persone presenti, distribuite in due edifici separati.

Si ritiene che ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi le presenze dei due edifici, qualora non comunicanti, non debbano essere sommate.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.



IL DIRETTORE REGIONALE
dott. ing. Antonio Monaco

EP/ind
hu